

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда  
Вайнера ул., д. 4, Первоуральск, Свердловская область, 623102  
тел (3439) 24-52-15, факс (3439) 24-84-20, E-mail: mail\_11@66.rospotrebnadzor.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Первоуральск

№ 699 от «06» ноября 2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда  
*Бусырев Сергей Александрович*

рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении  
*Общества с ограниченной ответственностью  
«Жилищно-строительная компания»*

### Сведения о юридическом лице:

Наименование: ООО «Жилищно-строительная компания»

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 28.04.2003г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6627014099

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1036601692786

Юридический адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комсомольская, 60

Сведения о привлечении лица к административной ответственности: не установлено

Дело об административном правонарушении в отношении ООО «Жилищно-строительная компания» рассматривается с участием законного представителя юридического лица - директора Калугина С.В.

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Калугину С.В. разъяснены и понятны.

Отводов, ходатайств не поступило.

Рассмотрев материалы дела, главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда

### УСТАНОВИЛ:

При обследовании объектов : жилищный участок № 1, жилищный участок № 2 ООО «Жилищно-строительная компания» (623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комсомольская, 60) 31.10.2014г. выявлено, что юридическим лицом ООО «Жилищно-строительная компания» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно:

1. Горячая вода в разводящей сети по адресу: г.Ревда, ул.К.Либкнехта, д. 68а, кв.36 не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя-

чего водоснабжения» по показателю: температура воды (температура воды фактически составила 48,9 С. При нормативе не ниже 60 С и не выше 75 С), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 6418 К от 17.10.2014г.

2. Зафиксировано несоответствие горячей воды гигиеническим нормативам по показателю Железо (Fe, суммарно), в разводящей сети: в точке ул. Карла Либкнехта, 68 кв. 36 показатель  $0,46 \pm 0,12$  мг/дм<sup>3</sup>, при нормативе 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (протокол лабораторных испытаний № 188840 К от 17.10.2014г.).

3. Не осуществляется производственный контроль в 2014 году, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, качества питьевой воды в распределительной сети юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения.

4. Отсутствует согласованная с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора рабочая программа производственного контроля качества воды в 2014 году.

#### **Что является нарушением:**

1. ст. 11, п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. п.п. 3.4.3, 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3. п. 2.4, 4.5. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследовав материалы административного производства, главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда считает, что юридическое лицо следует признать виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 КоАП РФ, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания; осуществлять гигиеническое обучение работников.

Согласно п. 1 ст. 19 Закона питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В силу п. 1 ст. 32 Закона производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Согласно п. 2 ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ производственный контроль осуществляется в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами.

В силу п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения (п. 2.1 . СанПиН 2.1.4.1074-01).

В силу требований п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60<sup>0</sup>С и не выше 75<sup>0</sup>С.

Как следует из материалов дела, ООО «ЖСК» изложенное в протоколе об административном правонарушении от 31.10.2014г. не оспаривает, представлено объяснение.

На основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу положений статей 1.5 Кодекса лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения.

Материалами дела подтверждается, что общество при возможности исполнения норм санитарного законодательства, не предприняло все зависящие от него меры по соблюдению требований санитарных правил к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, допустив пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права, что свидетельствует о вине общества.

Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда полагает, что ООО «ЖСК» имело возможность своевременно (до проверки) устранить нарушения санитарных правил. Вместе с тем, доказательства принятия реальных и исчерпывающих действий по недопущению данных нарушений до проверки обществом не представлены, в материалах дела отсутствуют.

Также, главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда приходит к выводу об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности соблюдения санитарного законодательства, а также о принятии со стороны ООО «ЖСК» всех необходимых для этого мер.

Обществу вменено в вину не совершение конкретных обязательных, установленных Законом и санитарными правилами и нормативами действий, совершение которых напрямую зависит от воли юридического лица.

Следовательно, вина ООО «ЖСК» в совершении данного правонарушения выразилась в том, что у него имелась возможность для соблюдения требований санитарных правил, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса).

Таким образом, состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается материалами административного дела (протоколом об административном правонарушении от 31.10.2014 г., актом проверки от 31.10.2014г., протоколами лабораторных испытаний № 6418 К, 18840 К от 17.10.2014г. и иными материалами дела).

Согласно ст. 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Оснований для применения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется, поскольку нарушение действующих санитарных правил, регламентирующих гигиенические требования к качеству питьевой воды и к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, может привести к развитию массовых инфекционных, паразитарных заболеваний, что свидетельствует о существенном нарушении санитарного законодательства, направленного на охрану здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В силу ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности не истёк.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не установлено.

Учитывая социальную опасность совершенного деяния, обстоятельства совершения административного правонарушения в совокупности, главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда полагает необходимым назначить минимальный штраф, предусмотренный санкцией статьи 6.5 КоАП РФ, в размере 20 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.5, ст.23.13, ст. 23.49 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

*Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания»* признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, и назначить *административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.*

Постановление может быть обжаловано непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать (ч. 3 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано (ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

**Реквизиты для уплаты административных штрафов:**

**Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по СО) ИНН 6670083677, КПП 667001001, Код ОКТМО 65719000**

**Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010 УИН 14102660016114010302**

**Наименование банка: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001,**

**Наименование платежа: «Административный штраф по постановлению № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении \_\_\_\_\_»**

**(указывается наименование юридического лица либо Ф.И.О. лица, привлеченного к административной ответственности)»**


**Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140.**

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы, на срок до пятидесяти часов.

Акты органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу (ч. 7 ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.04.2011 № 71-ФЗ))

Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда



С.А. Бусырев

Постановление получено \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.